Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Электросчетчик Меркурий 206 RN	1	
A2	Контроллер ZR304-R	1	+ антенна
A3	Источник питания HDR-15-12, 12V, (Mean Well)	1	
KM1	Контактор модульный КМ63-20	1	
NL1	Греющий кабель GWS-40-2 (SRL-40-2)	1	
QF1	Выключатель автоматический ВА 47-29 1P 63A C (IEK)	1	
QF2	Выключатель автоматический ВА 47-29 1P 50A C (IEK)	1	
QF3	Выключатель автоматический ВА 47-29 1P 3A C (IEK)	1	
SA1 SA2	Выключатель нагрузки ВН-32 1P 25A (IEK)	2	
XT1 XT2	Зажим клеммный ЗНИ-16 (IEK)	2	
	+ заглушка	2	
XT3	Шина нулевая на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-8-D-C (IEK)	1	
XT4	Болт М6х30	1	
SK1	Извещатель охранный ИО102-2	1	
	ЩМП 4.4.1 IP-54	1	

Перв. примен.
Справ. №
Подп.
Инв.№д
Взам.№
Подп.
Инв.№ п

Из	Лст	№ докум.	Подп.	Дат.
Разраб.		Пузанков		
Пров.		Шоя		
Т.Конт.				
Н.Конт.				
Утв.				

ВГЛА. 468314. ПЭ3

ШУО СПЕКТР 1/63А/1Пх1-МТ-220

Перечень элементов

Лит.	Лист	Листов
	1	1

ООО Радиоавтоматика


"ПИТАНИЕ
220В, 50Гц"
FAZA
N
XT1
N
1
QF1
2
A1
СЧЕТЧИК
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
МЕРКУРИЙ 206 RN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+12V
A
B
GND
N
N1
F1
2
1
QF3
ПИТАНИЕ
ШКАФ
1/L1
KM1-1
2/T1
1
QF2
2
N
XT2
"НАГРУЗКА"
XT3
N
N1
GND
GND1
XT4
A2
КОНТРОЛЛЕР
ZR304
RS485
D.IN
R.OUT1
R.OUT2
A.IN
D.OUT
PWR
RS232
A
B
K1_ON
M_UPR
OXR
F1
K1
KT
NO
COM
NC
NO
COM
NC
GND
RX
TX
1
2
3
4
U-
1
2
V-
V+
XT5
XT4
GND1
GND1
+12V
M_UPR
SA1
2
1
"АВТОНОМНАЯ РАБОТА"
GND
"НАГРУЗКА"
SA2 "АВТ".
"РУЧН"
F1
K1
KM1-3
A1
A2
N1
FV1
NL1
40FSR-CT
N
F
ОБОГРЕВ
ШКАФА
N1
KT
+12V
HDR 15-12
V+ A3
V-
N
L
1
2
3
4
N1
F1
KM1-2
3/L2
4/T2
K1_ON
GND
SK1
OXR