Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Электросчетчик Меркурий 236 ART-02 PQRS	1	
A2	Контроллер ZR304	1	+Анетена
A3	Модуль ZR4-8D	1	
A4	Источник питания HDR 15-12	1	
A5	Реле твердотельное SSR-10DA	1	
A6	Светильник св/д PLED T5iPL 450FR 6W 6500K (450x22x36)	1	
KM1 - KM6	Пускатель электромагнитный ПМ12-010150 УХЛ4 В	6	
FV1 - FV2	Ограничитель перенапряжений ОПН-113	6	
NL1	Греющий кабель GWS 40-2	1	SRL-40-2
QF1	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А х-ка С	1	
QF2-QF19	Выключатель автоматический ВА4729 1Р 10А х-ка С	6	
QF20	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А х-ка С	1	
SA1-SA7	Выключатель нагрузки ВН-32 1Р 25А	7	
SK1	Извещатель охранный ИО102-2 в комплекте	1	
XT1 – XT2	Зажим клеммный ЗНИ-16 синий	7	
XT3	Шина нулевая на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-10-Д-С IEK	1	
XT4	Болт М6х30	1	
	Ящик ЩМП-4 IP-54	1	

Перв. примен. | Справ. № | Подп. | Инв.№д | Взам.№ | Подп. | Инв.№ п

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дат.	ВГЛА. 468314. *** ПЭ3		
Разраб.		Пузанков			ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ СПЕКТР 6/10А/1Пх18-МТ-380	Лит.	Лист 1 / Листов 1
Пров.		Шоя					
Т.Конт.					Перечень элементов	ООО Радиоавтоматика	
Н.Конт.							
Утв.							


"ПИТАНИЕ 380В, 50Гц"
FAZA A
FAZA B
FAZA C
N
XT1
QF1
A1
СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МЕРКУРИЙ 236 ART-02 PQRS
A2
КОНТРОЛЛЕР ZR304
RS485
D.IN
R.OUT1
R.OUT2
RS232
A.IN
D.OUT
PWR
XT5
XT4
M_UPR
OXR
F1
K1
K2
GND1
DO1
+12V
XT3
XS1
"220В, 50Гц"
PAp10-3-ОП
FC1
ZN1
N1
QF20
ПИТАНИЕ ШКАФА
A3
МОДУЛЬ ZR4-8D
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
PWR+
PWR-
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8
RS485
K3
K4
K5
K6
K1_ON
K2_ON
K3_ON
K4_ON
K5_ON
K6_ON
HDR 15-12
A4
V+
V-
N
L
KM1-2
KM2-2
KM3-2
KM4-2
KM5-2
KM6-2
SK1
A5
NL1
ОБОГРЕВ ШКАФА
"ОСВЕЩЕНИЕ"
SA1
HL1
A6
SA1
"АВТОНОМНАЯ РАБОТА"
НАГРУЗКА 1
НАГРУЗКА 2
НАГРУЗКА 3
НАГРУЗКА 4
НАГРУЗКА 5
НАГРУЗКА 5
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
SA7
"АВТ"
"РУЧН"
KM1-3
KM2-3
KM3-3
KM4-3
KM5-3
KM6-3
FV1
FV2
FV3
FV4
FV5
FV6
KM1-1
KM2-1
KM3-1
KM4-1
KM5-1
KM6-1
XT2
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
QF8
QF9
QF10
QF11
QF12
QF13
QF14
QF15
QF16
QF17
QF18
QF19
"НАГРУЗКА 1"
"НАГРУЗКА 2"
"НАГРУЗКА 3"
"НАГРУЗКА 4"
"НАГРУЗКА 5"
"НАГРУЗКА 6"